Administration
de la gestion de l'eau
Grand-Duché de Luxembourg

Bulletin d'analyse de(s) l'échantillon(s): 26-15212 - 26-15213

Référence du Laboratoire: **2026/3006**
Version du rapport: **V1 du 26/10/2026**

Requérant: **Mons. Daniel STELMES**
Reçu le: **21/10/2026**
Début de l'analyse: **21/10/2026**
Objet de l'analyse: **Contrôle complémentaire (CP)**

Adresse destinataire

Adm. Comm. Bettendorf
Mons. Daniel STELMES
1, rue Neuve
L-9353 Bettendorf

Tél: 281254 222
Fax: 281254 223

Ce rapport comporte **4** pages et ne peut être reproduit partiellement sans accord explicite du laboratoire.

Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'analyse. Le laboratoire n'est pas responsable pour les informations fournies par le client qui peuvent affecter la validité des résultats.

Dans le cas où le laboratoire n'a pas été chargé de l'étape d'échantillonnage, les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu.

Lexique:

#	paramètre sous accréditation
*	information fournie par le client
(1)	méthode interne basée sur la norme indiquée
(2)	méthode interne
VG	valeur-guide (non-respect marqué en orange)
VL	valeur-limite (non-respect marqué en rouge)
S	paramètre mesuré en sous-traitance
D	paramètre mesuré dans la partie dissoute de l'échantillon
n.d.	paramètre non déterminé suite à un problème technique
v.c.	voir commentaire

Rapport 2026/3006 V1
du 26/10/2026
Bulletin d'analyse de(s) l'échantillon(s): 26-15212 - 26-15213
Réf. Laboratoire: 2026/3006

ESSAI OLAS OFFICE LUXEMBOURGEOIS D'ACCREDITATION ET DE SURVEILLANCE NUMERO D'ACCREDITATION: 1/004 ISO/CEI 17025

N° échantillon:	**26-15212**	Date de début des analyses:	**21/10/2026**
Votre référence*:	**AEP-702-85**	**Commune de Bettendorf**	**Bettendorf**
Zone de distribution*:	**Bettendorf_Moestroff**		
Info complémentaire*:	**Borne Grillchalet Bettendorf Objectif C, robinet normal**		
Nature de l'échantillon*:	**eau de distribution**		
Prélevé le*:	**21/10/2026 à 07:30**	Prélevé par*:	**BERTINELLI - Adm. Comm. Bettendorf**
Type d'échantillonage*:	**ponctuel - hors accréditation**		
Objectif ISO 19458*:	**c) (concerne uniquement l'échantillonnage en vue des analyses microbiologiques)**		

PARAMETRE(S) par section

MICROBIOLOGIE

BACTÉRIES

	Note	Méthode	**Résultat**	Unité	VG	VL
Bactéries coliformes	#	ISO 9308-2	**<1**	NPP/100ml	<1	
Escherichia coli	#	ISO 9308-2	**<1**	NPP/100ml		<1
Teneur en colonies à 36°C	#	ISO 6222	**>300**	cfu/ml		
Teneur en colonies à 22°C	#	ISO 6222	**>300**	cfu/ml		
Entérocoques intestinaux	#	ISO 7899-2	**<1**	cfu/100ml		<1

Résultats validés le 26/10/2026 par JHO

Bureaux: 1, av. du Rock'n'Roll L-4361 Esch-sur-Alzette
Téléphone: (+352) 24 750 - 670 **e-mail:** labo@eau.etat.lu **TVA:** LU18877607

Administration
de la gestion de l'eau
Grand-Duché de Luxembourg

Rapport 2026/3006 V1
du 26/10/2026
Bulletin d'analyse de(s) l'échantillon(s): 26-15212 - 26-15213
Réf. Laboratoire: 2026/3006

ESSAI olas OFFICE LUXEMBOURGEOIS D'ACCREDITATION ET DE SURVEILLANCE — NUMERO D'ACCREDITATION: 1/004 ISO/CEI 17025

N° échantillon:	**26-15213**	Date de début des analyses:	**21/10/2026**
Votre référence*:	**AEP-702-85**	**Commune de Bettendorf**	**Bettendorf**
Zone de distribution*:	**Bettendorf_Moestroff**		
Info complémentaire*:	**Borne Grillchalet Bettendorf Objectif C, robinet froid**		
Nature de l'échantillon*:	**eau de distribution**		
Prélevé le*:	**21/10/2026 à 07:30**	Prélevé par*:	**BERTINELLI - Adm. Comm. Bettendorf**
Type d'échantillonage*:	**ponctuel - hors accréditation**		
Objectif ISO 19458*:	**c) (concerne uniquement l'échantillonnage en vue des analyses microbiologiques)**		

PARAMETRE(S) par section

MICROBIOLOGIE

BACTÉRIES

	Note	Méthode	**Résultat**	Unité	VG	VL
Bactéries coliformes	#	ISO 9308-2	**<1**	NPP/100ml	<1	
Escherichia coli	#	ISO 9308-2	**<1**	NPP/100ml		<1
Teneur en colonies à 36°C	#	ISO 6222	**>300**	cfu/ml		
Teneur en colonies à 22°C	#	ISO 6222	**>300**	cfu/ml		
Entérocoques intestinaux	#	ISO 7899-2	**<1**	cfu/100ml		<1

Résultats validés le 26/10/2026 par JHO

Bureaux: 1, av. du Rock'n'Roll L-4361 Esch-sur-Alzette
Téléphone: (+352) 24 750 - 670 **e-mail:** labo@eau.etat.lu **TVA:** LU18877607

Appréciation:

Les échantillons sont conformes aux normes en vigueur pour une eau destinée à la consommation humaine en ce qui concerne les paramètres analysés.

Informations relatives à l'interprétation des résultats

Les incertitudes de mesure associées aux résultats d'analyse sont disponibles sur demande.

Règle de décision : les déclarations de conformité ou de non-conformité sont établies par comparaison directe du résultat avec l'exigence réglementaire applicable. L'incertitude de mesure n'est pas prise en compte dans cette décision.

Les avis et interprétations figurant, le cas échéant, dans le présent rapport ne sont pas couverts par l'accréditation.

Les résultats bactériologiques sont à interpréter selon la norme ISO 8199:

<1 :	organismes non-détectés dans le volume étudié
1-3 :	organismes présents dans le volume étudié
4-9 :	nombre estimatif d'organismes présents dans le volume étudié

Informations spécifiques concernant les eaux potables:

L'appréciation concernant une eau destinée à la consommation humaine se rapporte à la loi du 23 décembre 2022 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine.

Responsable laboratoire

Digitally signed by Jerry HOFFMANN
Reason: I am approving this document
Date: 2026.10.26 15:30:38

Bureaux: 1, av. du Rock'n'Roll L-4361 Esch-sur-Alzette
Téléphone: (+352) 24 750 - 670 **e-mail:** labo@eau.etat.lu **TVA:** LU18877607